

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА  
Г. БЕЛОЯРСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
«БЕЛОЯРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
(МУП "БКС")**

628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
Тюменская область, город Белоярский, микрорайон 3, дом 27 А  
Тел./факс (34670) 35-5-25. E-mail: info@rsoblks.ru  
ИНН/КПП 8611013174/861101001 код ОГРН 1228600009846 БИК 047162812  
Расчетный счет № 40702810800270000776  
Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск  
Корр. счет № 30101810465777100812

**СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Проб воды ВОС МУП "БКС"  
за февраль 2023г.**

**Место отбора пробы:** Водоочистные сооружения

**Наименование пробы:**

Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

**Цель исследования:**

на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21

**Даты отбора проб:**

01.02.2023г-28.02.2023г

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение	Кол-во проб	Норматив
1	Запах при 20 С	баллы	1 хлорн.	112р/мес	не более 2
2	Запах при 60 С	баллы	1 хлорн.	112р/мес	не более 2
3	Цветность	градус	10	672р/мес	не более 20
4	Мутность	ЕМФ	<1	112р/мес	не более 2,6
5	РН	ед.рН	6,69	112р/мес	от 6,0-9,0
6	Железо общее	мг/ дм3	<0,1	112р/мес	не более 0,3
7	Жесткость общая	Ж°	0,716	1р/мес	не более 7
8	Общее микробное число (ОМЧ)	кол. в 1 мл	отсут.	19р/мес	не более 50
9	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	отсут.	19р/мес	отсутствие
10	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	отсут.	19р/мес	отсутствие

Начальник УЭиРКиВС



И.Ю. Трушин

Исполнитель:

Инженер-химик:



И.Н. Фомина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА  
Г. БЕЛОЯРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
«БЕЛОЯРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
(МУП "БКС")

628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
Тюменская область, город Белоярский, микрорайон 3, дом 27 А  
Тел./факс (34670) 35-5-25. E-mail: info@rsoblks.ru  
ИНН/КПП 8611013174/861101001 код ОГРН 1228600009846 БИК 047162812  
Расчетный счет № 40702810800270000776  
Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск  
Корр. счет № 3010181046577100812

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Проб воды КОС МУП "БКС"  
за февраль 2023г.

Место отбора пробы: КОС

Наименование пробы:

Вода очищенная сточная

Цель исследования:

на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.1.5.800-99

Даты отбора проб:

15.02.2023г

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение	Кол-во проб	Норматив
1	Взвешанные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	7,500	2р/мес	не более 10
2	БПК	мг/дм <sup>3</sup> О <sub>2</sub>	2,947	2р/мес	не более 3
3	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	0,500	2р/мес	не более 0,5
4	Нитрат-анион	мг/дм <sup>3</sup>	39,97	2р/мес	не более 40
5	Фосфаты (по Р)	мг/дм <sup>3</sup>	0,195	2р/мес	не более 0,2
6	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,023	2р/мес	не более 10
7	Общее микробное число (ОМЧ)	кол. в 1 мл	отсутствие	4р/мес	не более 50
8	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	отсутствие	4р/мес	отсутствие

Начальник УЭиРКиВС

И.Ю. Трушин

Исполнитель:

Инженер-химик:

И.Н. Фомина